07.05.2015

BESTELLHILFE

Für eine eindeutige Spezifikation unserer Leistungsmessumformer werden nachfolgende Daten benötigt. Bitte vervollständigen Sie:

Eingangskonfiguration

Netzart	**Stromwandler** [1]		**Spannungswandler** [2]		**Messbereich/kW**
Wechselstrom; einphasig	Prim./A _____	Sek./A _____	Prim./V _____	Sek./V _____	_____
Drehstrom, 3-Leiter, gleich belastet	Prim./A _____	Sek./A _____ Ein Stromwandler (L1)	Prim./V _____	Sek./V _____	_____
Drehstrom, 3-Leiter, beliebig belastet	Prim./A _____	Sek./A _____ Zwei Stromwandler (L1 und L3)	Prim./V _____	Sek./V _____	_____
Drehstrom, 4 –Leiter, gleich belastet	Prim./A _____	Sek./A _____ Ein Stromwandler (L1)	Prim./V _____	Sek./V _____	_____
Drehstrom, 4 –Leiter, beliebig belastet	Prim./A _____	Sek./A _____ Drei Stromwandler (L1, L2, L3)	Prim./V _____	Sek./V _____	_____

[1] Verwenden Sie keine Stromwandler, so lassen Sie die Felder frei
[2] Verwenden Sie keine Spannungswandler, so lassen Sie die Felder frei. Die Nennspannung ist 400V/√3.

Ausgänge

☐ 0...20 mA ☐ 4...20 mA ☐ 0...10 V sonstige: ☐

Bewertung *(Messbereich in kW bzw. MW)*

Anfang: ☐ *Ende:* ☐

Versorgung

☒ *Weitbereichsnetzteil 20...253 VDC bzw. 30...253 VAC (50...60 Hz)*

Für weitergehende technische Rückfragen stehen unsere Techniker und Ingenieure gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
ADAMCZEWSKI
Elektronische Meßtechnik GmbH

Gerd Prax

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.