Bestellhilfe für Lastwächter
Typ: AD-LW 100 GS

Anschlusstechnik

Bitte zutreffende Anschlusstechnik ankreuzen.

	Drehstrom 3-Leiter Beispiel: Drehstrommotor Motor in Dreieckschaltung. Die Spannung am Verbraucher beträgt 400V.
	Drehstrom 4-Leiter Beispiel: Drehstrommotor Motor in Sternschaltung. Die Spannung am Verbraucher beträgt 230V.

Funktion des zweiten Relais

Bitte die gewünschte Funktion ankreuzen.

	Überwachung der Unterspannung in L1/L2/L3
	Überwachung des cos φ

Artikeltext

ADAMCZEWSKI Lastwächter AD-LW 100 GS
Art-Nr: ADLW100GS3
Bauform: Reihengehäuse Hutschienenmontage 23x78x98 mm
Eingang: 0..5A; 3x0..250V; 30..400Hz
Last: Drehstrommotor in Dreieckschaltung ODER in Sternschaltung (Bitte im Auftragsfalle spezifizieren!)
Ausgang 1: Schließer in Ruhestrom cos-phi MIN (Leerlauf)
Ausgang 2: Schließer in Ruhestrom Unterspannung
Versorgung: AllPower 20..253V AC/DC (50-60Hz)

Ihre Kundendaten

VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER
ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.